

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
28.10.2022 КНМ 26220061000200761950 / 2022042971

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 e-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Минераловодскому городскому округу

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Ставропольскому краю 357212, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 Б.

e-mail: minvodi77@26.mchs.gov.ru, тел. 8 (87922) 6-14-59, факс 8 (87922) 6-14-59

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-009-2022/0060 пр (48)/1/32**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором Минераловодского городского округа по пожарному надзору - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Минераловодскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Шутушевым Тимуром Мухамедовичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

с участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа удостоверяющего личность)

на основании: решения о проведении выездной проверки от 28 октября 2022 года № 26-009-2022/0060 пр (52), учётный номер проверки 26220061000200761950 / 2022042971

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

по адресу/адресам: 357200, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 76;

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое) (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)


в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные воды», ОГРН: 1022601453819, ИНН: 2630026989, высокая категория риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ детский сад № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды, Гринченко Виктория Анатольевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Привести в соответствие требованиям пожарной безопасности стационарную металлическую наружную лестницу 3-го типа, ведущая с второго этажа наружу	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ГОСТ Р 53254-2009 «Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытания»	15.08.2023	
2.	Оборудовать помещения подвала автоматической пожарной сигнализацией	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479; п. А.4, прил. А СП 5.13130.2009	15.08.2023	
3.	Организовать своевременное обслуживание и проведение проверки на водоотдачу наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479	15.08.2023	
4.	Привести в соответствие устройство лестниц с различной высотой проступи в пределах марша лестницы на путях эвакуации	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	15.08.2023	

		«Эвакуационные пути и выходы»		
5.	Выполнить размер ширины эвакуационного выхода через производственное помещение не менее чем 1,2 м	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.08.2023	
6.	Выполнить размер ширины эвакуационного выхода через помещение столовой не менее чем 1,2 м	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.08.2023	
7.	Выполнить размер ширины эвакуационного выхода с помещения 6-й группы не менее чем 1,2 м	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.08.2023	
8.	Выполнить размер ширины эвакуационного выхода с помещения 2-й группы не менее чем 1,2 м	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.08.2023	
9.	Выполнить размер ширины входной площадки перед наружной эвакуационной дверью с 2-й группы не менее чем 1,5 ширины полотна двери	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.08.2023	
10.	Выполнить размер ширины эвакуационного пути по коридору с 2-й группы не менее чем 1 м. с учетом одностороннего расположения двери	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы	15.08.2023	

		противопожарной защиты, Эвакуационные пути и выходы»		
11.	Выполнить размер ширины эвакуационного пути по общему коридору не менее чем 1 м. с учетом одностороннего расположения двери	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

Государственный инспектор Минераловодского городского округа по пожарному надзору
- старший инспектор ОИД и ПР по Минераловодскому городскому округу
УИД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
старший лейтенант внутренней службы

Шугушев Тимур Мухамедович



(подпись)

Предписание для исполнения получено контролируемым лицом, представителем контролируемого лица:

Заведующая МБДОУ д/с № 11
«Золотая рыбка» г. Минеральные Воды

Гринченко Виктория Анатольевна



(подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица, представителя контролируемого лица в ознакомлении и получении предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)