

ОТЧЁТ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка»

г. Минеральные Воды

(наименование учреждения / органа управления образованием)

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований пожарной безопасности

В результате плановой выездной проверки, проведенной на основании решения о проведении выездной проверки от 28.10.2022г. №26-009-2022/0060рс(52) в отношении

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды

(полное наименование учреждения / органа управления образованием)

были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22.06 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ГОСТ Р 53254-2009 «Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытания», п.48 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479).

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды

(полное наименование учреждения / органа управления образованием)

приняты меры, проведены мероприятия и действия:

1) стационарная металлическая наружная лестница 3-го типа, ведущая со второго этажа наружу (аварийный эвакуационных выход) приведена в соответствие требованиям пожарной безопасности;

2) наружный противопожарный водопровод проверяется на водоотдачу два раза в год с занесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

3) проведены расчеты по оценке пожарного риска в МБДОУ детском саду № 11 «Золотая рыбка»: расчетная величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты соответствует требованиям, установленным ст.79 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заведующая МБДОУ

Исполнитель телефон: 887922602011



В.А. Гринченко